

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組状況に関する条件

1. 条件

①直近の年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②直近の年度の未利用エネルギー活用状況、③直近の年度の再生可能エネルギー導入状況の 3 項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が 60 点以上あること。

要 素	区 分	得 点
①直近の年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数[kg-CO ₂ /kWh]	0.300 未満	60
	0.300 以上 0.450 未満	50
	0.450 以上 0.600 未満	40
	0.600 以上 0.750 未満	30
	0.750 以上 0.900 未満	20
	0.900 以上	0

②直近の年度の未利用エネルギー活用状況[%]	1.350%以上	20
	0%超 1.35%未満	10
	活用していない	0
③直近の年度の再生可能エネルギー導入状況	8.00%以上	20
	5.00%以上 8.00%未満	15
	2.50%以上 5.00%未満	10
	0%超 2.50%未満	5
	活用していない	0

2. 添付書類等

入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

3. 電力供給期間内における努力等

(1) 契約事業者は、電力供給期間中についても、1の表による評点の合計が 60 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。

(2) 1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じて関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限りすみやかに1の基準を満たして電力供給を行ったか否か報告するものとする。