

仕 様 書

業 務 名	那珂川市公共施設電力需給										
需 要 場 所	26施設										
概 要	○電力供給条件 <table><tr><td>① 供給電気方式</td><td>交流3相3線式</td></tr><tr><td>② 標準電圧</td><td>6,600[V]</td></tr><tr><td>③ 計量電圧</td><td>6,600[V]</td></tr><tr><td>④ 標準周波数</td><td>60[Hz]</td></tr><tr><td>⑤ 受電方式</td><td>1回線</td></tr></table> ○予定総使用電力量 15,691,950[kWh]	① 供給電気方式	交流3相3線式	② 標準電圧	6,600[V]	③ 計量電圧	6,600[V]	④ 標準周波数	60[Hz]	⑤ 受電方式	1回線
① 供給電気方式	交流3相3線式										
② 標準電圧	6,600[V]										
③ 計量電圧	6,600[V]										
④ 標準周波数	60[Hz]										
⑤ 受電方式	1回線										

令和8年10月から令和11年9月までの予定電力量

年月	契約電力量	基本料金	使用電力量	季節区分	使用料金	電気料金(税込)	電気料金(税抜)
令和8年10月	3,551kW		402,209kWh	その他季		円	
11月	3,551kW		324,279kWh	その他季		円	
12月	3,551kW		440,075kWh	その他季		円	
令和9年1月	3,551kW		489,554kWh	その他季		円	
2月	3,551kW		462,999kWh	その他季		円	
3月	3,551kW		397,766kWh	その他季		円	
4月	3,551kW		294,815kWh	その他季		円	
5月	3,551kW		338,964kWh	その他季		円	
6月	3,551kW		466,029kWh	その他季		円	
7月	3,551kW		601,049kWh	夏季		円	
8月	3,551kW		463,949kWh	夏季		円	
9月	3,551kW		548,962kWh	夏季		円	
10月	3,551kW		402,209kWh	その他季		円	
11月	3,551kW		324,279kWh	その他季		円	
12月	3,551kW		440,075kWh	その他季		円	
令和10年1月	3,551kW		489,554kWh	その他季		円	
2月	3,551kW		462,999kWh	その他季		円	
3月	3,551kW		397,766kWh	その他季		円	
4月	3,551kW		294,815kWh	その他季		円	
5月	3,551kW		338,964kWh	その他季		円	
6月	3,551kW		466,029kWh	その他季		円	
7月	3,551kW		601,049kWh	夏季		円	
8月	3,551kW		463,949kWh	夏季		円	
9月	3,551kW		548,962kWh	夏季		円	
10月	3,551kW		402,209kWh	その他季		円	
11月	3,551kW		324,279kWh	その他季		円	
12月	3,551kW		440,075kWh	その他季		円	
令和11年1月	3,551kW		489,554kWh	その他季		円	
2月	3,551kW		462,999kWh	その他季		円	
3月	3,551kW		397,766kWh	その他季		円	
4月	3,551kW		294,815kWh	その他季		円	
5月	3,551kW		338,964kWh	その他季		円	
6月	3,551kW		466,029kWh	その他季		円	
7月	3,551kW		601,049kWh	夏季		円	
8月	3,551kW		463,949kWh	夏季		円	
9月	3,551kW		548,962kWh	夏季		円	
合計			15,691,950kWh			円	円

基本料金単価		円/kW
力率		100%
電力量単価	夏季	円/kWh
	その他季	円/kWh

- ・基本料金＝基本料金単価×契約電力量×力率調整率(85%)
- ・使用料金＝使用電力調整率(100%)×使用電力量×電力量単価
- ・電力量の単価：7月～9月は夏季料金、10月～6月はその他季料金
- ・電気料金(請求額)＝基本料金＋使用料金

那珂川市公共施設電力需給仕様書

1. 概 要

(1) 用途

官公庁・学校等

(2) 需要場所

	施設名称	所在地	一般電気事業者 での契約種別
①	本庁舎	那珂川市西隈 1 丁目 1 番 1 号	業務用電力 A
②	エコピア・なかがわ	那珂川市大字安德 61 番地 18	産業用電力 A-I
③	華石苑	那珂川市大字上梶原 529 番地 43	業務用電力 A
④	クリーンセンターなかがわ	那珂川市大字山田 848 番地 5	産業用電力 A
⑤	福祉センター	那珂川市西隈 1 丁目 1 番 2 号	業務用電力 A
⑥	中央保育所	那珂川市東隈 3 丁目 13-1	業務用電力 A-I
⑦	療育センター	那珂川市松木 2 丁目 207 番地	業務用電力 A-I
⑧	ふれあいこども館	那珂川市仲 2 丁目 5 番 2 号	業務用電力 A
⑨	保健センター	那珂川市西隈 1 丁目 8 番 1 号	業務用電力 A-I
⑩	五ヶ山水源公園記念公園	那珂川市大字五ヶ山 1397 番地 46	業務用電力 A
⑪	安德小学校	那珂川市松木 2 丁目 134 番地	業務用電力 A-I
⑫	南畑小学校	那珂川市大字埋金 530 番地 1	業務用電力 A
⑬	岩戸小学校	那珂川市西隈 2 丁目 6 番 43 号	業務用電力 A
⑭	岩戸北小学校	那珂川市恵子 1 丁目 1 番地 1	業務用電力 A
⑮	安德北小学校	那珂川市五郎丸 1 丁目 11 番地	業務用電力 A
⑯	片縄小学校	那珂川市片縄北 1 丁目 15 番 1 号	業務用電力 A
⑰	安德南小学校	那珂川市上梶原 1 丁目 1 番 1 号	業務用電力 A
⑱	那珂川中学校	那珂川市仲 3 丁目 19 番 1 号	業務用電力 A
⑲	那珂川南中学校	那珂川市上梶原 1 丁目 2 番 1 号	業務用電力 A
⑳	那珂川北中学校	那珂川市片縄西 3 丁目 26 番 1 号	業務用電力 A
㉑	ミリカローデン那珂川	那珂川市仲 2 丁目 5 番 1 号	業務用休日 エコノミー電力 A
㉒	中央公民館	那珂川市後野 1 丁目 5 番 1 号	業務用電力 A
㉓	市民体育館	那珂川市恵子 4 丁目 1 番 1 号	業務用電力 A
㉔	屋内プール	那珂川市仲 2 丁目 6 番 1 号	負荷率別契約
㉕	西畑野球場照明施設	那珂川市大字西畑 1379 番地	業務用電力 A-I
㉖	那珂川南中学校運動場夜間 照明施設	那珂川市上梶原 1 丁目 2 番 1 号	業務用電力 A-I

2. 仕 様

(1) 電力供給条件

- ① 供給電気方式 交流3相3線式
- ② 標準電圧 6,600[V]
- ③ 計量電圧 6,600[V]
- ④ 標準周波数 60[Hz]
- ⑤ 受電方式 1回線

(2) 契約電力・予定使用電力量等

- ① 予定総使用電力量 15,691,950[kWh]
- ② 使用期間における、月別及び施設ごとの予定契約電力、最大需要電力等は、内訳書(予定使用電力量等)のとおり。
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)

(3) 使用期間

令和 8 年10月1日0:00から令和 11 年9月30日24:00まで

(4) 電力計の検針

自動検針装置 有り

電力会社の検針方法 自動

(5) 需給地点

構内柱上の区分用開閉器電源側接続点

(6) 計量地点

構内柱に電力会社が設置した VCT 電源側接続点

(7) 保安責任分界点

需給地点に同じ

(8) 財産分界点

需給地点に同じ。但し、電力会社が設置した計量装置は電力会社の所有とする。

(9) 燃料価格について

燃料価格は、九州地区の一般電気事業者が令和 8 年4月に定めた平均燃料価格を元に定めるものとする。

契約後に燃料価格が変動した場合は、九州地区の一般電気事業者が定める燃料費調整単価により電気料金に反映するものとする。

3. その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模需要標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

(2) 電気料金の請求については、施設ごとに請求を行うこと。

内訳書（予定使用電力量等）

本庁舎		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	200	200		214
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		148	165	180	196	197	200	169	119	162	178	191	157		200
使用電力量 [kWh]	昼間	23,282	22,888	33,414	47,442	42,072	41,298	30,128	20,137	28,950	31,885	28,127	25,932	375,555	47,442
	夜間	6,207	5,974	6,253	7,214	7,264	6,779	6,349	6,379	6,940	7,216	6,546	6,787	79,908	7,264
	合計	29,489	28,862	39,667	54,656	49,336	48,077	36,477	26,516	35,890	39,101	34,673	32,719	455,463	54,656

エコピア・なかがわ		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		118	118	118	128	128	128	128	128	128	128	128	128		128
力率[%]		98	97	99	100	100	100	99	99	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		58	44	77	128	107	88	63	80	110	106	87	92		128
使用電力量 [kWh]	昼間	7,291	6,620	9,618	14,558	14,796	13,077	9,180	8,348	13,140	14,587	11,197	11,058	133,470	14,796
	夜間	2,897	2,762	2,678	3,011	3,239	3,179	3,022	3,162	5,065	5,859	3,489	4,849	43,212	5,859
	合計	10,188	9,382	12,296	17,569	18,035	16,256	12,202	11,510	18,205	20,446	14,686	15,907	176,682	20,446

華石苑		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		72	72	72	74	77	77	77	77	77	77	77	77		77
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		43	48	52	74	77	70	44	52	72	75	72	67		77
使用電力量 [kWh]	昼間	4,030	3,659	4,742	7,811	8,775	7,187	3,552	5,295	8,310	10,006	8,838	7,314	79,519	10,006
	夜間	597	722	608	790	884	678	716	740	771	692	758	673	8,629	884
	合計	4,627	4,381	5,350	8,601	9,659	7,865	4,268	6,035	9,081	10,698	9,596	7,987	88,148	10,698

内訳書（予定使用電力量等）

クリーンセンターなかかわ		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24		25
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		19	20	20	19	20	19	19	21	22	24	21	19		24
使用電力量 [kWh]	昼間	4,465	4,257	4,257	4,378	4,380	4,268	4,475	4,409	4,591	4,619	4,412	4,782	53,293	4,782
	夜間	3,169	3,133	2,875	2,914	2,887	2,770	3,008	3,071	3,084	3,149	2,940	3,241	36,241	3,241
	合計	7,634	7,390	7,132	7,292	7,267	7,038	7,483	7,480	7,675	7,768	7,352	8,023	89,534	8,023

福祉センター		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		120	120	120	120	97	97	97	97	97	97	92	92		120
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		49	41	68	88	92	79	51	53	71	88	85	71		92
使用電力量 [kWh]	昼間	8,777	8,256	10,631	16,783	15,931	13,079	9,957	10,122	13,616	16,885	14,671	13,458	152,166	16,885
	夜間	2,184	2,117	2,127	2,586	2,706	2,461	2,228	2,187	2,456	2,755	2,297	2,463	28,567	2,755
	合計	10,961	10,373	12,758	19,369	18,637	15,540	12,185	12,309	16,072	19,640	16,968	15,921	180,733	19,640

中央保育所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62		63
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		37	34	53	60	61	58	44	38	52	62	58	44		62
使用電力量 [kWh]	昼間	4,474	4,177	6,395	9,835	8,967	7,760	5,498	4,577	6,311	7,983	6,628	5,952	78,557	9,835
	夜間	1,356	1,339	1,386	1,667	1,693	1,588	1,418	1,460	1,850	1,981	1,752	1,735	19,225	1,981
	合計	5,830	5,516	7,781	11,502	10,660	9,348	6,916	6,037	8,161	9,964	8,380	7,687	97,782	11,502

内訳書（予定使用電力量等）

療育センター		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	58		60
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		16	46	34	46	58	43	25	32	42	53	53	48		58
使用電力量 [kWh]	昼間	1,522	1,639	2,372	4,062	3,983	3,282	1,999	1,800	2,768	3,731	3,510	2,790	33,458	4,062
	夜間	715	750	654	607	585	609	688	817	964	969	797	881	9,036	969
	合計	2,237	2,389	3,026	4,669	4,568	3,891	2,687	2,617	3,732	4,700	4,307	3,671	42,494	4,700

ふれあいこども館		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		68	68	68	67	67	67	67	67	67	67	59	59		68
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		41	29	45	56	55	47	32	37	58	59	57	43		59
使用電力量 [kWh]	昼間	2,371	2,473	4,661	9,439	9,478	6,705	4,071	2,997	5,206	7,477	5,385	3,886	64,149	9,478
	夜間	705	721	723	743	760	752	763	755	838	844	766	801	9,171	844
	合計	3,076	3,194	5,384	10,182	10,238	7,457	4,834	3,752	6,044	8,321	6,151	4,687	73,320	10,238

保健センター		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		55	55	55	46	46	46	46	46	46	45	45	45		55
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		17	14	35	39	45	33	19	23	43	41	40	21		45
使用電力量 [kWh]	昼間	1,808	1,600	2,430	3,863	3,336	3,023	2,290	1,786	2,892	3,493	2,963	2,606	32,090	3,863
	夜間	669	647	685	767	750	687	707	648	758	730	701	694	8,443	767
	合計	2,477	2,247	3,115	4,630	4,086	3,710	2,997	2,434	3,650	4,223	3,664	3,300	40,533	4,630

内訳書（予定使用電力量等）

五ヶ山水源公園記念公園		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		63	63	63	63	59	59	59	59	58	58	58	58		63
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		31	28	39	58	50	44	43	31	52	55	55	55		58
使用電力量 [kWh]	昼間	5,788	4,864	6,220	10,613	9,993	8,226	6,567	5,572	8,402	10,046	7,726	6,488	90,505	10,613
	夜間	1,135	1,299	1,356	1,685	1,645	1,578	1,516	1,426	1,674	1,740	1,162	1,152	17,368	1,740
	合計	6,923	6,163	7,576	12,298	11,638	9,804	8,083	6,998	10,076	11,786	8,888	7,640	107,873	12,298

安徳小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		158	158	158	159	159	159	159	159	159	159	159	159		159
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		65	79	146	159	142	139	108	77	101	126	131	89		159
使用電力量 [kWh]	昼間	6,975	8,591	16,052	17,282	7,624	17,989	10,991	8,711	11,347	12,913	12,587	9,630	140,692	17,989
	夜間	3,191	3,272	5,440	5,462	3,580	4,218	3,684	3,379	3,899	4,244	4,103	3,901	48,373	5,462
	合計	10,166	11,863	21,492	22,744	11,204	22,207	14,675	12,090	15,246	17,157	16,690	13,531	189,065	22,744

南畑小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		41	59	85	85	73	79	73	50	56	74	80	66		85
使用電力量 [kWh]	昼間	3,502	4,916	7,675	8,056	3,438	8,936	5,637	4,513	5,071	6,843	6,612	5,070	70,269	8,936
	夜間	1,547	1,561	1,695	1,780	1,644	1,757	1,711	1,574	1,672	1,917	1,804	1,688	20,350	1,917
	合計	5,049	6,477	9,370	9,836	5,082	10,693	7,348	6,087	6,743	8,760	8,416	6,758	90,619	10,693

内訳書（予定使用電力量等）

岩戸小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		106	106	106	106	106	102	102	102	102	102	101	101		106
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		51	68	95	101	98	101	83	53	86	100	97	82		101
使用電力量 [kWh]	昼間	7,077	7,848	11,047	12,745	6,591	14,024	8,945	6,488	9,944	11,631	11,134	9,278	116,752	14,024
	夜間	2,379	2,499	2,574	2,947	2,686	2,823	2,544	2,345	2,565	2,741	2,616	2,699	31,418	2,947
	合計	9,456	10,347	13,621	15,692	9,277	16,847	11,489	8,833	12,509	14,372	13,750	11,977	148,170	16,847

岩戸北小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		248	248	248	242	242	242	242	242	242	242	242	242		248
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		87	141	237	242	233	227	205	108	172	193	178	143		242
使用電力量 [kWh]	昼間	9,919	14,000	22,683	27,542	13,911	30,864	19,187	13,028	16,819	19,240	18,162	14,038	219,393	30,864
	夜間	3,556	3,872	4,552	5,586	4,460	5,750	4,488	3,946	4,944	5,770	5,326	4,806	57,056	5,770
	合計	13,475	17,872	27,235	33,128	18,371	36,614	23,675	16,974	21,763	25,010	23,488	18,844	276,449	36,614

安徳北小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		251	251	251	254	254	254	254	254	254	254	254	254		254
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		115	157	241	254	247	253	222	121	204	244	239	192		254
使用電力量 [kWh]	昼間	12,523	15,356	26,478	31,385	13,731	33,050	19,517	14,239	20,154	24,746	23,141	17,397	251,717	33,050
	夜間	3,883	4,394	6,395	6,277	4,150	5,021	4,248	3,952	4,659	5,355	5,506	4,402	58,242	6,395
	合計	16,406	19,750	32,873	37,662	17,881	38,071	23,765	18,191	24,813	30,101	28,647	21,799	309,959	38,071

内訳書（予定使用電力量等）

片縄小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		173	173	173	177	177	177	177	177	177	177	177	177		177
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		67	128	173	177	171	167	145	94	134	169	169	123		177
使用電力量 [kWh]	昼間	8,029	12,270	21,899	21,747	10,827	23,281	14,980	11,282	15,507	18,772	18,072	12,896	189,562	23,281
	夜間	2,714	2,992	4,665	4,736	3,223	3,703	3,316	3,035	3,855	4,236	3,995	3,563	44,033	4,736
	合計	10,743	15,262	26,564	26,483	14,050	26,984	18,296	14,317	19,362	23,008	22,067	16,459	233,595	26,984

安德南小学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		222	222	222	222	222	212	212	212	212	212	212	212		222
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		101	134	202	212	205	208	194	124	154	206	200	151		212
使用電力量 [kWh]	昼間	11,715	14,317	24,654	30,847	13,620	30,442	18,845	14,145	17,843	23,041	21,931	17,460	238,860	30,847
	夜間	3,249	3,463	4,943	6,154	3,511	4,350	3,321	3,164	4,115	5,841	5,838	4,686	52,635	6,154
	合計	14,964	17,780	29,597	37,001	17,131	34,792	22,166	17,309	21,958	28,882	27,769	22,146	291,495	37,001

那珂川中学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		133	133	133	133	129	128	128	128	128	128	128	128		133
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		46	69	119	125	125	128	103	81	107	123	121	101		128
使用電力量 [kWh]	昼間	8,486	10,135	17,139	25,809	14,159	23,382	13,860	10,420	15,447	18,190	17,056	12,614	186,697	25,809
	夜間	2,933	4,054	4,845	5,197	4,781	5,200	3,947	3,236	3,792	3,853	3,553	3,467	48,858	5,200
	合計	11,419	14,189	21,984	31,006	18,940	28,582	17,807	13,656	19,239	22,043	20,609	16,081	235,555	31,006

内訳書（予定使用電力量等）

那珂川南中学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		163	163	163	166	166	166	166	166	166	166	166	166		166
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		50	86	136	166	149	143	128	61	118	143	138	109		166
使用電力量 [kWh]	昼間	8,489	9,552	16,752	26,186	15,957	23,789	13,706	9,212	14,503	18,686	16,738	12,759	186,329	26,186
	夜間	2,680	2,704	3,148	5,204	4,767	5,496	2,927	2,633	3,081	3,920	3,754	3,467	43,781	5,496
	合計	11,169	12,256	19,900	31,390	20,724	29,285	16,633	11,845	17,584	22,606	20,492	16,226	230,110	31,390

那珂川北中学校		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		191	191	191	191	186	177	177	177	177	177	178	178		191
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		83	116	160	177	172	173	161	83	143	171	178	132		178
使用電力量 [kWh]	昼間	16,320	21,505	31,952	39,859	26,388	37,312	26,248	16,623	23,844	29,107	24,453	20,491	314,102	39,859
	夜間	3,782	7,521	8,746	9,141	8,632	8,926	6,180	3,734	4,135	4,618	4,118	4,214	73,747	9,141
	合計	20,102	29,026	40,698	49,000	35,020	46,238	32,428	20,357	27,979	33,725	28,571	24,705	387,849	49,000

ミリカローデン那珂川		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		331	331	331	408	434	434	434	434	434	434	434	434		434
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		228	230	331	408	434	283	341	235	302	290	262	235		434
使用電力量 [kWh]	昼間	29,695	39,166	49,627	69,711	69,029	55,789	52,701	32,284	42,177	42,745	43,874	37,823	564,621	69,711
	夜間	4,039	4,080	4,385	4,804	5,061	4,653	4,237	4,074	4,503	5,005	4,476	4,952	54,269	5,061
	合計	33,734	43,246	54,012	74,515	74,090	60,442	56,938	36,358	46,680	47,750	48,350	42,775	618,890	74,515

内訳書（予定使用電力量等）

中央公民館		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		56	55	55	54	53	53	53	53	53	53	53	55		56
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		26	41	48	52	53	49	44	31	37	43	43	33		53
使用電力量 [kWh]	昼間	6,116	6,636	9,386	13,259	12,084	10,799	7,581	4,870	6,726	8,115	7,208	5,862	98,642	13,259
	夜間	719	695	686	747	737	669	668	693	749	825	756	780	8,724	825
	合計	6,835	7,331	10,072	14,006	12,821	11,468	8,249	5,563	7,475	8,940	7,964	6,642	107,366	14,006

市民体育館		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		125	125	125	125	125	125	125	125	131	131	131	131		131
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		56	62	81	107	98	94	88	53	131	125	113	55		131
使用電力量 [kWh]	昼間	7,829	7,837	16,167	22,824	21,755	18,866	13,392	8,570	9,806	9,508	9,504	6,386	152,444	22,824
	夜間	907	870	893	1,248	1,035	936	988	1,010	1,112	1,185	1,508	1,095	12,787	1,508
	合計	8,736	8,707	17,060	24,072	22,790	19,802	14,380	9,580	10,918	10,693	11,012	7,481	165,231	24,072

屋内プール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138		138
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		91	115	96	107	103	95	86	131	147	141	147	134		147
使用電力量 [kWh]	昼間	24,695	29,457	24,466	28,225	27,429	24,486	23,384	31,080	46,441	39,345	48,405	44,068	391,481	48,405
	夜間	11,579	11,867	10,737	12,386	12,037	10,745	10,262	13,639	20,381	17,266	21,242	19,339	171,480	21,242
	合計	36,274	41,324	35,203	40,611	39,466	35,231	33,646	44,719	66,822	56,611	69,647	63,407	562,961	69,647

内訳書（予定使用電力量等）

西畑野球場照明施設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		107	107	107	107	107	107	107	106	106	106	106	106		107
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		104	104	101	101	102	104	106	105	104	103	74	46		106
使用電力量 [kWh]	昼間	1,457	2,749	1,433	2,087	2,693	2,195	2,138	2,482	2,180	2,991	524	942	23,871	2,991
	夜間	115	119	117	133	141	137	134	144	168	168	144	170	1,690	170
	合計	1,572	2,868	1,550	2,220	2,834	2,332	2,272	2,626	2,348	3,159	668	1,112	25,561	3,159

那珂川南中学校 運動場夜間照明施設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	最大
契約電力[kW]		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		71
力率[%]		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
最大需要電力[kW]		71	71	71	71	22	22	22	22	22	22	22	22		71
使用電力量 [kWh]	昼間	1,264	765	705	905	144	388	310	86	50	90	194	281	5,182	1,264
	夜間	9	4	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	31	10
	合計	1,273	769	713	915	144	388	310	86	50	90	194	281	5,213	1,273